



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

UFFICIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 61 del 16/03/2023

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – APPROVAZIONE PROGETTO PFTE-DEFINITIVO DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA RIVOLTO ALL'UTENZA 0-6 ANNI (ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA) - CUP.G91B22001250006. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 2 LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., EFFETTUATA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e 183;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Casalfiumanese ha partecipato all'AVVISO PUBBLICO di cui al DM 2 dicembre 2021, n. 343 (avviso prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021), per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2022 il Comune di Casalfiumanese si è collocato nella posizione 1966 beneficiando quindi del contributo per la progettazione del “NUOVO POLO PER L'INFANZIA 0-6 VIA PINETA (PROSSIMITA) REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA RIVOLTO ALL'UTENZA 0-6 ANNI (ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA)” per l'importo di € 227.256,42;
- il Comune di Casalfiumanese ha confermato il proprio interesse al contributo con le modalità previste dall'avviso/comunicazioni per la progettazione del “NUOVO POLO PER L'INFANZIA 0-6 VIA PINETA (PROSSIMITA) REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA RIVOLTO ALL'UTENZA 0-6 ANNI (ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA)” per l'importo di € 227.256,42;
- in data 14/11/2022 è stato sottoscritto l'accordo di concessione del finanziamento tra il Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588 ed il Soggetto attuatore, Comune di Casalfiumanese – C.F. 82002150371, del progetto “NUOVO POLO

PER L'INFANZIA 0-6*VIA PINETA (PROSSIMITÀ) REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA RIVOLTO ALL'UTENZA 0-6 ANNI (ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA)”;

DATO ATTO CHE

- in data 20/12/2022 il Comune di Casalfiumanese ha avviato con lo studio Arklab - Studio di Architettura Masi-Gamberini-Gaddoni-Marastoni con sede in Imola via Emilia 1 (Cod. Fisc 01636491209 e Partita IVA 01636491209) una Trattativa Diretta sul Portale Acquisti in Rete (MEPA) (TD nr.3357143/2022) con scadenza presentazione offerta per il 22/12/2022 prorogata al 24/12/2022, per l'affidamento del seguente incarico: “PROGETTAZIONE PFTE-DEFINITIVO DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA RIVOLTO A UTENZA 0-6 ANNI (NIDO D'INFANZIA E SCUOLA MATERNA)” in conformità e secondo le disposizioni definite dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm.;

- il Comune di Casalfiumanese con Determina Dirigenziale n. 313 del 28/12/2022 ha affidato (ex art. 36 comma 2 D.lgs 50/2016 come modificato temporaneamente e parzialmente dal DL 77/2021 convertito in legge), il seguente servizio: “PROGETTAZIONE PFTE-DEFINITIVO DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA RIVOLTO A UTENZA 0-6 ANNI (NIDO D'INFANZIA E SCUOLA MATERNA)” allo studio Arklab - Studio di Architettura Masi-Gamberini-Gaddoni-Marastoni con sede in Imola via Emilia 1 (Cod. Fisc 01636491209 e Partita IVA 01636491209);

- lo studio Arklab - Studio di Architettura Masi-Gamberini-Gaddoni-Marastoni, con prot. N. 709/2023 del 31/01/2023 ha presentato il PROGETTO PFTE-DEFINITIVO DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA RIVOLTO A UTENZA 0-6 ANNI (NIDO D'INFANZIA E SCUOLA MATERNA);

- lo studio Arklab - Studio di Architettura Masi-Gamberini-Gaddoni-Marastoni, con prot. N. 745/2023 del 01/02/2023 ha presentato le integrazioni al PROGETTO PFTE-DEFINITIVO DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA RIVOLTO A UTENZA 0-6 ANNI (NIDO D'INFANZIA E SCUOLA MATERNA);

DATO ATTO, ALTRESI'

- il Comune di Casalfiumanese con Delibera n. 18 del 10/02/2023 ha approvato il PROGETTO PFTEDEFINITIVO DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA RIVOLTO A UTENZA 0-6 ANNI (NIDO D'INFANZIA E SCUOLA MATERNA);

- con PEC PG n. 919/2023 del 07/02/2023 è stata indetta conferenza dei servizi in modalità semplificata e asincrona;

- a seguito di conferenza dei servizi, sono pervenute a codesto ente le integrazioni come di seguito elencate e allegate alla presente:

- PG. 1091/2023 del 13/02/2023 – VVF;
- PG. 1313/2023 del 14/02/2023 – ARPAE;

- con PEC PG n. 1220/2023 del 23/02/2023 è stato sospeso contestualmente il procedimento in attesa delle integrazioni;

- con PEC PG n.1595/2023 e PG.n.1600/2023 del 06/03/2023, sono stati trasmessi una serie di documenti integrativi e sostitutivi da parte del soggetto attuatore;

RILEVATO CHE sono stati acquisiti dalle Amministrazioni e dagli Enti coinvolti atti di assenso o pareri favorevoli, che vengono qui di seguito elencati e che si allegano al presente atto:

- Prot. n. 1218 del 17.02.2023 - AUSL - Parere favorevole;
- Prot. n. 1651 del 09.03.2023 - ARPAE - Parere favorevole;
- Prot. n. 1659 del 09.03.2023 – COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO - Parere favorevole;

RITENUTO che le eventuali prescrizioni indicate dagli Enti coinvolti, da rispettare in sede di presentazione del Permesso di Costruire delle Opere di Urbanizzazione, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche al progetto oggetto della Conferenza;

DATO ATTO CHE nell'ambito della Conferenza non si sono espressi con propri pareri l'ARPAE – Distretto metropolitano Imolese, l'Azienda USL di Imola Dipartimento di Sanità Pubblica e il Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Bologna, nonché del fatto che la mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro il termine previsto equivale ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi;

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 17/02/2023 di nomina del Segretario Comunale quale Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Casalfiumanese;

Su proposta del Responsabile del procedimento nominato con decreto n. 9 del 10/02/2023, Dott.ssa Chiara Simoni;

Adotta la seguente
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale, decorrono dalla data di comunicazione della presente.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Urbanistica, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Lì, 16/03/2023

il Segretario Comunale
Letizia Ristauri
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251

e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la determina n. 61 del 16/03/2023 ed avente oggetto:


PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – APPROVAZIONE PROGETTO PFTE-DEFINITIVO DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA RIVOLTO ALL'UTENZA 0-6 ANNI (ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA) - CUP.G91B22001250006. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 2 LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., EFFETTUATA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA.

è pubblicata nell'Albo Pretorio on line del Comune di Casalfiumanese dal 16/03/2023 al 31/03/2023 ed è presente nel Registro di Pubblicazione con n. 161/2023.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Segreteria ed Affari Istituzionali e Generali

Lì, 16/03/2023

L'incaricato alla pubblicazione
Maria Concetta Tropea



Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
Il Medico Igienista

Comune Di Casalfiumanese
comune.casalfiumanese@cert.
provincia.bo.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N. 0000919/2023 - CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 2 L. N. 241/1990 E S.M.I. DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14 BIS L. N. 241/1990, INVITANDO A PARTECIPARE LE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE PER RENDERE IL PARERE DI LORO COMPETENZA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PFTE-DEFINITIVO DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA RIVOLTO ALL'UTENZA 0-6 ANNI (ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA) CASALFIUMANESE

In merito alla realizzazione dell'edificio destinato ad ospitare il Nuovo Polo per l'Infanzia rivolto (asilo nido e scuola materna), valutata la documentazione presentata,


- vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 OTTOBRE 2017, N. 1564 *Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della 19/2016;*
- visto il D.M. 18 SETTEMBRE 1975

per quanto di competenza si esprime parere favorevole con le seguenti precisazioni:

1. le superfici vetrate dovranno possedere i requisiti di sicurezza minimi necessari per garantire la sicurezza degli utilizzatori in base alla loro applicazione ed il posizionamento;
2. dovrà essere individuato un servizio igienico dotato di lavandino con rubinetteria a comandi non manuali destinato agli operatori che manipolano e distribuiscono alimenti.

Si ricorda che, in conformità a quanto riportato al punto 1.6 dell'Allegato A del DGR 16 ottobre 2017 n° 1564, nel caso fossero accolti bambini al di sotto dei 9 mesi di età i pasti dovranno essere prodotti internamente alla struttura.

Distinti Saluti



Firmato digitalmente da:

Carolina Ianuale

Responsabile procedimento:
Stefano Giuntini

Sinadoc 8239/23

Spett.

Comune di Casalfiumanese

Ufficio Tecnico

pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

Trasmesso via PEC

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PFTE-DEFINITIVO DEL NUOVO POLO PER L'INFANZIA RIVOLTO ALL'UTENZA 0-6 ANNI (ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA). Parere finale

In merito al procedimento in oggetto si è preso atto della nota di codesto Comune di convocazione della Conferenza di Servizio Asincrona, assunta agli atti da Arpae con PG/2023/22721 del 08/02/23, della relativa documentazione tecnica e della successiva documentazione trasmessa dal proponente con PG/2023/39353 del 06/03/23 in risposta alle richieste di integrazioni di codesto Ufficio (nota Arpae PG/2023/26228 del 13/02/23).

Dall'analisi della suddetta documentazione si osserva che il progetto in esame è relativo alla realizzazione di un polo scolastico dell'infanzia in un lotto di terreno attualmente non edificato; l'intervento ha lo scopo di fornire nuovi servizi scolastici alla zona pedecollinare del circondario imolese.

Oltre all'edificio scolastico, composto da sei corpi volumetrici tra loro collegati, è prevista anche un'area esterna di pertinenza, adeguatamente recintata con rete metallica su pali di legno.

Sulla base della documentazione tecnica trasmessa si formulano le seguenti considerazioni:

Rumore

Relativamente a questa matrice ambientale vengono prodotti due elaborati tecnici così denominati:

- Valutazione di clima acustico redatta nel mese di febbraio 2023
- Relazione tecnica di calcolo delle prestazioni acustiche passive ai sensi del decreto CAM 23/06/22

Entrambi i documenti risultano redatti da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95.

Come sorgenti sonore in grado di caratterizzare il clima acustico dell'area nello stato attuale vengono individuati i flussi di traffico stradale che tuttavia risulta, al momento, molto modesto; nello stato di progetto si prevede l'installazione di Unità di Trattamento Aria che verranno poste all'interno di una piccola corte al fine di minimizzarne le immissioni sonore.

Si rileva, nello stato di progetto, anche il rumore prodotto dal traffico indotto dall'intervento, che tuttavia non è stato preso in considerazione nello studio acustico presentato.

La Classificazione Acustica vigente del Comune di Casalfiumane attribuisce all'area in questione, nello stato attuale, una Classe II; preso atto della prevista realizzazione della nuova struttura scolastica sarà necessario procedere ad una variante della Classificazione Acustica prevedendo per la suddetta area una Classe I di progetto.

Lo studio acustico si è correttamente posto l'obiettivo di verificare il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora previsto dalla Classe I; trattandosi di edificio a destinazione d'uso scolastica il rispetto della Classe I risulterà cogente nel solo periodo diurno (LAeq₆₋₂₂).

La caratterizzazione acustica dello stato di fatto ha previsto un monitoraggio in continuo di 20 ore, eseguito in data 21/02/23, con strumentazione posta in un punto di misura collocato all'interno dell'area in esame; i valori di LAeq rilevati evidenziano, allo stato attuale, un clima acustico significativamente inferiore ai valori limite previsti per la Classe I.

Il Tecnico estensore dello studio dichiara pertanto una piena compatibilità acustica dell'area in relazione alla prevista realizzazione di una struttura scolastica e della relativa area di pertinenza esterna.

In proposito si prende atto che non è stato stimato il contributo acustico prodotto dal traffico indotto dall'intervento, né quello derivante dall'installazione delle UTA.

Relativamente alle prestazioni di isolamento acustico dell'edificio è stata eseguita un'indagine ai sensi del DPCM 05/12/97 che definisce le grandezze ed i valori minimi relativi ai requisiti acustici passivi, tenendo anche in considerazione il Decreto 23/06/22 n.256 che riguarda l'aggiornamento dei Criteri Minimi Ambientali (CAM), ovvero i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto di soggetti pubblici, volti ad individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale, lungo l'intero ciclo di vita, tenuto altresì conto delle disponibilità di mercato.

Campi elettromagnetici a Bassa Frequenza (ELF)

Per quanto concerne le sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza si dichiara che allo stato attuale nell'area di interesse del progetto non sono presenti linee elettriche aeree o cabine elettriche.

Viene previsto, in fase di realizzazione delle opere di urbanizzazione, la costruzione di n.2 nuove cabine elettriche di trasformazione, ubicate al di fuori dell'area del Polo scolastico e nel rispetto delle Distanze di prima Approssimazione (DPA).

Acque reflue

Sono previste due distinte reti per il deflusso delle acque nere e delle acque bianche (meteoriche di dilavamento piazzali e coperti).

Le acque nere confluiranno in una condotta che sarà collegata alla pubblica fognatura, con recapito finale al depuratore Santerno di Imola.

Relativamente alle acque bianche si dichiara che il *“collettore che raccoglie le acque bianche è di tipo misto e attraverso uno scolmatore scarica nel corpo idrico superficiale Rio Casale. Il tutto nel rispetto e in accordo con Hera che è il gestore delle linee fognarie”*.

In proposito si osserva che qualora le acque bianche della lottizzazione confluiscano effettivamente in una rete di acque miste la stessa non può scaricare direttamente in corpo idrico superficiale ma le acque reflue devono essere convogliate all'impianto di depurazione per il necessario trattamento.

Inoltre si segnala che non è possibile scaricare un refluo tramite uno scolmatore in quanto trattasi di presidio di sicurezza che si deve attivare unicamente in presenza di determinate condizioni meteorologiche, ovvero in presenza di abbondanti piogge che determinano un aumento di portata nella condotta fognaria superiore a 5 volte rispetto a quella di progetto.

Ne consegue quindi che lo scarico diretto in corpo idrico superficiale è consentito esclusivamente per reti di acque bianche, garantendo tuttavia portate compatibili con il corretto deflusso idraulico del Rio Casale, in accordo con il gestore dello stesso.

Alla luce di quanto sopra si esprime, per gli aspetti di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'intervento in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

1. per l'edificio in progetto dovrà essere garantito il rispetto dei requisiti acustici passivi, così come previsto dal D.P.C.M. 05/12/1997 e dei Criteri Minimi Ambientali al fine di garantire adeguate condizioni acustiche nell'ambiente scolastico, così come definito nello specifico documento presentato;
2. dovrà essere predisposta la variante alla vigente Classificazione Acustica comunale, attribuendo la Classe I all'area oggetto dell'intervento;
3. il rispetto dei valori limite assoluti di immissione sonora di Classe I dovrà essere garantito presso tutta l'area di pertinenza della struttura scolastica;
4. qualora le acque bianche siano convogliate ad una pubblica fognatura di acque miste dovrà essere verificato che la stessa confluisca i reflui al depuratore comunale. Nel caso in cui le acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali siano convogliate in una rete esistente delle sole acque bianche e, successivamente, in corpo idrico superficiale, dovrà essere acquisita una specifica valutazione da parte dell'ente gestore del corpo idrico in relazione al corretto deflusso delle acque ed alla necessità o meno di procedere preventivamente ad una loro laminazione;
5. all'interno delle estensioni delle DPA, che dovranno essere dichiarate dai gestori degli elettrodotti in progetto, non dovranno essere realizzate aree, luoghi e/o spazi (nonché aree gioco per l'infanzia e/o aree verdi attrezzate) destinati ad una permanenza prolungata di persone per tempi superiori alle quattro ore giornaliere;
6. vengano fornite all'Ente competente le dichiarazioni redatte e firmate a cura della/delle proprietà delle aree impattate dalle estensioni delle DPA associate agli elettrodotti in progetto, in cui le stesse dichiarano di impegnarsi che nelle porzioni, spazi e luoghi interessati dalle Distanze di Prima Approssimazione non sarà consentita la permanenza di persone per tempi superiori alle 4 ore al giorno, ottemperando all'art. 4 "Obiettivi di qualità" del DPCM 08/07/2003.

Si ricorda infine che in merito alla realizzazione dei nuovi elettrodotti in Media Tensione di proprietà dei Gestori, Arpae si esprimerà solo a seguito di presentazione del Progetto Definitivo, redatto ai sensi della L.R. 10/93, dallo stesso proprietario degli elettrodotti in media tensione (linee e cabine di trasformazione) in conformità alle normative vigenti in materia rappresentate, in particolare, dalla Legge Quadro 36/2001, dai relativi D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29/05/2008 "Fasce".

Cordiali saluti.

Il Coordinatore del Presidio di Imola
Tiziano Turrini
firmato digitalmente

Pratica PI n. 86204
Rif. Prot. Richiesta n. 6014

A LETIZIA RISTAURI
email:
pec:
comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it
presso: COMUNE DI CASALFIUMANESE
GEOM SIMONA MONACO
PIAZZA ARMANDO CAVALLI 15, 40020
Casalfiumanese
p.c. Al Sindaco del Comune di
Casalfiumanese

Oggetto: **Valutazione del Progetto** relativo all'attività sita in:
ADIACENTE VIA PINETA snc, 40020 Casalfiumanese
Ragione Sociale: COMUNE CASALFIUMANESE POLO PER L'INFANZIA
Attività del DPR 151/11 n.:

67.3.B Asili nido con oltre 30 persone presenti

In esito all'istanza presentata con prot. n. 6014 del 06/03/2023 ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento della **valutazione del progetto** relativo all'attività citata in oggetto, in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati, **trasmessi per via telematica e che costituiscono parte integrante della presente nota**, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sottoriportate prescrizioni e condizioni:

- P1) per quanto non chiaramente ed esplicitamente indicato nella documentazione tecnico progettuale presentata, occorre rispettare integralmente quanto specificato dal DM 18/10/2019 e s.m.i., dalla RTV V.9 di cui al DM 6/4/2020 (asili nido) e dalla Guida Tecnica DCPREV n. 1324 del 7/2/2012 e s.m.i.(impianto fotovoltaico);
- P2) nelle aree TA e nelle vie di esodo devono essere installati materiali aventi caratteristiche di reazione al fuoco appartenenti al gruppo GM1 ai sensi della strategia antincendio S.1 del DM 18/10/2019 come modificato dal DM 14/10/2022. Negli altri ambienti è possibile installare materiale del gruppo GM2;
- P3) il carico d'incendio specifico di progetto dell'attività qf,d non deve essere superiore a 450 MJ/mq. Tanto deve risultare da apposita valutazione tecnica da presentare all'atto della SCIA di cui al DPR n. 151/2011;
- P4) presentare, all'atto della SCIA di cui al D.P.R. n. 151/2011, specifico elaborato grafico attestante la valutazione della distanza di separazione al fine di limitare la propagazione dell'incendio ai sensi del punto S.3.8 del DM 18/10/2019;

- P5) l'attività deve rispondere al livello di prestazione II per la strategia antincendio S.8 di cui al DM 18/10/2019. Presentare, all'atto della SCIA di cui al D.P.R. n. 151/2011, specifico elaborato grafico attestante l'uniforme distribuzione delle aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza, ai sensi del punto S.8.5.3 del DM medesimo;
- P6) si chiarisce infine che il presente parere è relativo esclusivamente all'asilo nido, che risulta attività soggetta ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del punto 67 dell'allegato I al DPR n. 151/2011. La scuola materna, avendo un numero di occupanti inferiore a 100, non rientra tra le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ai sensi del medesimo allegato. Per quest'ultima, le norme di prevenzione incendi devono essere applicate e rispettate sotto la diretta responsabilità del titolare. Al riguardo si chiarisce che la comunicazione tra asilo nido e scuola materna dovrà avvenire tramite filtro a prova di fumo qualora le due attività afferiscano a responsabili diversi (S.3.10 co. 2 DM 18/10/2019) e comunque, avendo sistemi di esodo comuni, devono essere provviste di specifici accorgimenti gestionali, di pianificazione d'emergenza e procedure d'allarme condivise.

A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
Andrea Mauro
(firmato in forma digitale ai sensi di legge)

p. Il Comandante Provinciale
(Turturici)
Il Dirigente Vicario
Dott. Ing. Fabrizio Priori
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)